



Schachtnummer	Grabenzulauf	R01	Beckeneinlauf	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
Straße	Gelände	Regenrückhaltebecken		Gelände	Hundschweifer Straße			Planstraße A					Planstraße C					
Schachtabstand	42.25			39.50	22.10	49.58	8.42	37.77	23.31	36.61	22.74	9.93	8.51	13.53	16.40	4.34	37.41	
bestehende Geländehöhe NN +	320.60	322.81	322.83	322.80	323.25	324.00	324.06	323.87	323.70	323.79	323.75	323.76	323.76	323.73	323.72	323.77	323.76	324.00
geplante Straßenhöhe NN +		322.50	322.50		323.35	323.98	324.06	324.02	323.76	323.88	323.83	323.87	323.92	323.97	324.06	324.11	324.19	324.36
Kanaltiefe OK gepl. Straße bis Kanalsohle		1.76	1.70		2.34	2.90	2.38	2.76	2.39	2.44	2.38	2.25	2.27	2.30	2.27	2.33		2.31
Sohlhöhe NN +	320.62	320.74	320.80	320.90	321.01	321.08	321.23	321.26	321.37	321.44	321.55	321.62	321.65	321.69	321.76	321.84	321.86	322.05
Sohlgefälle Haltung		3.0					3.0									5.0		
Material / Querschnitt		Sb 400					Sb 400									Sb 300		

Höhenbezugssystem DE_DHHN2016_NH

Index	Bemerkung	geänd. am	Name	gepr. am	Name
Vorhaben:		Antrag auf eine wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Baugebiet "Kapellenfeld III BA II" in den Perlbachableiter (Baggergraben)			Anlage:
Vorhabensträger:		Gemeinde Kirchroth			3.3
Landkreis:	Straubing-Bogen			Obj.-Nr.:	080 270
Gemeinde:	Kirchroth			Schutzvermerk/Dateiname: Für diese Zeichnung/technische Unterlage/ Darstellung behalten wir uns alle Rechte vor.	
Maßstab:	Genehmigungsplanung - Abwasseranlage NW - Längsschnitt 01			entw.	April 2021 Pichl
1 : 500/100				gez.	April 2021 Covonaj
				gepr.	Mai 2021 Strathmeyer
EBB		EBB INGENIEURGESELLSCHAFT mbH			
Datum		Unterschrift Entwurfsverfasser			Datum
17.05.2021					
		Unterschrift Vorhabensträger			
reg08_T:000 - 0991002070 BG Kapellenfeld II, 2. BfG PLANUNG PLANE 3_GENEHMIGUNGSPLANUNG Wasserricht 080270 Prg NW-Kanal.dwg LS NW_r 11.05.2021 12:00					